



BAY AREA  
AIR QUALITY  
MANAGEMENT  
DISTRICT

# 公告

2015年5月12日

公告對象： 在下列學校註冊之兒童的家長或監護人：

**Meadows-Livingstone School  
Bryant Elementary School  
Starr King Elementary School**

位於離下列提議中的新建或改建空氣污染源 1,000 英尺範圍內的所有居民及商戶。

公告單位： 灣區空氣質素管理局

公告事由： 下列空氣污染源的許可證申請 #26862：

**子板蒸汽減量系統  
Sub-Slab Vapor Mitigation System  
1501 Vermont LLC  
1501 Vermont Street  
San Francisco, CA 94107**

---

灣區空氣質素管理局（「本局」）是監管工廠、工業場地及加油站等固定空氣污染源的地方機構。

每當我們收到在離學校場地1,000 英尺範圍內新建或改建有毒空氣污染源的許可證申請時，加州法律要求我們通知公眾。依照該規定，我們向在離提議中的污染源1/4 英里範圍內的學校註冊之學生的家長或監護人以及1,000 英尺範圍內的所有居民及商戶分發或郵寄公告。

閣下收到此公告是因為本局收到了有關上述空氣污染源的許可證申請。提議中的項目說明如下：

**1501 Vermont LLC, Erler & Kalinowski, Inc.** 已向本局申請建造和／或運作含有兩個並排活性碳吸附容器的子板蒸汽減量系統的許可。該系統將用來減少從商業建築石板下累積的任何 VOC 氣體遷移至室內空氣中的 VOC 蒸汽數量。

如果閣下想要獲得有關本局對此提案的評估，閣下可以撥打列在本公告最後面的電話號碼致電本局，索取適用的工作人員報告副本。該資料也可以在本局的網站上查閱或下載：

<http://www.baaqmd.gov/Divisions/Engineering/Public-Notices-on-Permits.aspx>

## 公眾意見徵詢期

公眾有**30**天時間對本提議做出回應。如果閣下希望對提議中的項目發表意見，閣下可以用書面或電郵方式。此外，閣下也可以打電話留言，長度不超過一分鐘。請留下閣下的姓名及電話號碼，以便本局職員可以對閣下的留言做出回應。

如果閣下希望對提議中的項目發表意見，請用下列聯絡方式：

郵寄地址： 1501 Vermont LLC (A/N 26862)  
Public Notice Response  
BAAQMD  
Engineering Division  
939 Ellis Street  
San Francisco, CA 94109  
Attn: Dharam Singh

電郵地址： dsingh@baaqmd.gov

電話號碼： (415) 749-5076

本項目的公眾意見徵詢期將於 **2015年6月11日** 結束。