



BAY AREA
AIR QUALITY
MANAGEMENT
DISTRICT

AVISO PÚBLICO

23 de setiembre 2015

A: Padres y guardianes responsables de los estudiantes de las siguientes escuelas:

Hoover Elementary School

Todos los vecinos residenciales y de negocios localizados dentro de los 1000 pies de distancia de la fuente de la contaminación del aire nueva que se enlista a continuación.

DE: El Distrito para el Control de la Calidad del Aire del Area de la Bahía.

ASUNTO: Solicitud del Permiso N° 27115 para la siguiente fuente de contaminación del aire:

**Generador de espera de emergencia con tecnología de motor diesel
Bristol-Myers Squibb
740 Bay Road
Redwood City, CA 94063**

El Distrito (El Distrito para el Control de la Calidad del Aire del Area de la Bahía) es la agencia local que regula las fuentes estacionarias de polución del aire, como fábricas, localidades industriales y gasolineras.

Cuando recibimos una solicitud de un permiso para una fuente de contaminantes tóxicos del aire nueva o modificada localizada dentro de los 1000 pies de distancia de donde existe una escuela, la ley estatal requiere que lo notifiquemos al público. Para cumplir con este requerimiento, distribuimos o enviamos por correo un aviso público a los padres o guardianes de los estudiantes de tales escuelas localizadas dentro de ¼ de milla, y también todos los residentes y negocios localizados dentro de los 1000 pies de distancia de tal(es) fuente(s).

Usted está recibiendo este Aviso Público porque se ha archivado en el Distrito una solicitud de un permiso para la(s) fuente(s) de contaminación del aire de la(s) que se hace referencia arriba. A continuación se encuentra una descripción del proyecto propuesto:

Bristol-Myers Squibb ha solicitado una autorización de construcción y / o permiso para operar un nuevo generador de reserva de emergencia. El generador es impulsado por un motor diesel nominal de 2.220 caballos de fuerza de frenado. Será utilizado para restaurar electricidad o mecánica durante las emergencias, y se llevará a cabo periódicamente para el mantenimiento, pruebas de fiabilidad, y / o pruebas de emisiones. El motor también estará equipado con un filtro de partículas diesel para el control de emisiones.

EVALUACIÓN PRELIMINAR

El Distrito ha evaluado la solicitud de permiso para el proyecto propuesto y ha determinado que se espera que el proyecto cumpla con todas las regulaciones de calidad del aire aplicables, tanto del Distrito como del estado y del gobierno federal, incluyendo los riesgos para la salud resultantes de las emisiones de contaminantes tóxicos del aire. La recomendación preliminar es la emisión de un permiso para este proyecto. Después de considerar todos los comentarios recibidos, el Distrito hará una determinación final.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Si desea obtener más información sobre la evaluación que el Distrito ha hecho de esta propuesta de proyecto, usted puede solicitar copias del informe pertinente preparado por nuestro personal. Llame al Distrito al teléfono que se indica al final de este aviso. Esta información también está disponible para su descarga en el sitio Web del Distrito:

<http://www.baaqmd.gov/permits/public-notice>

PERÍODO DE COMENTARIOS PÚBLICOS

Hay un período de 30 días para una respuesta pública a esta propuesta. Si desea hacer comentarios del proyecto propuesto, puede hacerlo por escrito o por correo electrónico. Si lo prefiere puede llamar por teléfono y dejar un mensaje de hasta un minuto de largo, para que un empleado del Distrito pueda responder su llamada.

Por favor utilice la siguiente información de contacto si es que gusta hacer comentarios sobre el proyecto propuesto:

Dirección Postal: Public Notice Response (AN#27115)
 BAAQMD
 Engineering Division
 939 Ellis Street
 San Francisco, CA 94109
 Attn: Xuna Cai

Dirección de Correo Electrónico: xcai@baaqmd.gov

Número Telefónico: (415) 749-4907

El período para comentarios públicos sobre este proyecto termina el **23 de octubre 2015**.