



BAY AREA  
AIR QUALITY  
MANAGEMENT  
DISTRICT

# 公告

2015年12月8日

公告對象： 在下列學校註冊之兒童的家長或監護人：

**Sacred Heart Cathedral Preparatory**

(聖心主教預備高中)

位於離下列提議中的新建或改建空氣污染源 1,000 英尺範圍內的所有居民及商戶。

公告單位： 灣區空氣質素管理局

公告事由： 下列空氣污染源的許可證申請 #27284：

**三 (3) 3000 kW 卡特彼勒緊急備用發電機組**  
(Three (3) 3000 kW Caterpillar Emergency Standby Gensets)

**四 (4) 16.53 MMBtu/hr 熱水鍋爐**  
(Four (4) 16.53 MMBtu/hr Heating Hot Water Boilers)

**三 (3) 3.75 MMBtu/hr 高壓蒸汽鍋爐**  
(Three (3) 3.75 MMBtu/hr High Pressure Steam Boilers)

**Sutter Health**  
**1101 Van Ness Avenue**  
**San Francisco, CA**

---

灣區空氣質素管理局（「本局」）是監管工廠、工業場地及加油站等固定空氣污染源的地方機構。

每當我們收到在離學校場地1,000 英尺範圍內新建或改建有毒空氣污染源的許可證申請時，加州法律要求我們通知公眾。依照該規定，我們向在離提議中的污染源1/4 英里範圍內的學校註冊之學生的家長或監護人以及1,000 英尺範圍內的所有居民及商戶分發或郵寄公告。

閣下收到此公告是因為本局收到了有關上述空氣污染源的許可證申請。提議中的項目說明如下：

**Sutter Health** 已向本局申請建造和/或操作三台新緊急備用發電機組、四台新熱水鍋爐及三台新蒸汽鍋爐的授權許可。每台發電機組皆由額定 4423 制動馬力的柴油引擎發電。這些發電機組將使用於緊急情況中提供電力和機械工作，並將為維修、可靠性測試、和/或排放檢測進行定期運行。該引擎也將配備有柴油顆粒過濾器的排放控制。熱水過濾將為該設施提供熱水使用。蒸汽鍋爐將為該設施提供蒸汽使用。

## 初步評估

本局裁定，提議中的污染源所排放的有毒空氣污染物雖然可能增加健康受損的風險，但其風險程度在可以接受的範圍以內，且該項目將遵守有關空氣污染控制的所有其他適用的規定。因此，本局計劃對提議中的項目發給運行許可證。

## 更多資訊

如果閣下有興趣了解本局對該提議中的項目所作評估的詳情，閣下可以撥打列在本公告最後的電話號碼致電本局，索取有關的職員報告副本。該資料也可以在本局的網站上查閱或下載：

<http://www.baaqmd.gov/permits/public-notice>

## 公眾意見徵詢期

公眾有**30**天時間對本提議做出回應。如果閣下希望對提議中的項目發表意見，閣下可以用書面或電郵方式。此外，閣下也可以打電話留言，長度不超過一分鐘。請留下閣下的姓名及電話號碼，以便本局職員可以對閣下的留言做出回應。

如果閣下希望對提議中的項目發表意見，請用下列聯絡方式：

郵寄地址：       Public Notice Response (AN #27284)  
                      BAAQMD  
                      Engineering Division  
                      939 Ellis Street  
                      San Francisco, CA 94109  
                      Attn: Stanley Tom

電郵地址：       [stom@baaqmd.gov](mailto:stom@baaqmd.gov)

電話號碼：       (415) 749-5059

本項目的公眾意見徵詢期將於 **2016年1月7日**結束。