



BAY AREA
AIR QUALITY
MANAGEMENT
DISTRICT

公告

2017年12月13日

公告對象： 在下列學校註冊之兒童的家長或監護人：

華人教育中心 (Chinese Education Center Elementary School)
John Yehall Chin Elementary School
Sterne School

位於離下列提議中的新建或改建空氣污染源 1,000 英尺範圍內的所有居民及商戶。

公告單位： 灣區空氣質素管理局

公告事由： 下列空氣污染源的許可證申請 #28903：

緊急柴油發電機組消防泵 (Emergency Diesel Fire Pump)
The Pyramid Center
505 Sansome St.
San Francisco, CA 94111

灣區空氣質素管理局 (「本局」) 是監管工廠、工業場地及加油站等固定空氣污染源的地方機構。

每當我們收到在離學校場地1,000 英尺範圍內新建或改建有毒空氣污染源的許可證申請時，加州法律要求我們通知公眾。依照該規定，我們向在離提議中的污染源1/4 英里範圍內的學校註冊之學生的家長或監護人以及1,000 英尺範圍內的所有居民及商戶分發或郵寄公告。

閣下收到此公告是因為本局收到了有關上述空氣污染源的許可證申請。提議中的項目說明如下：

The Pyramid Center 已向本局提出在 505 Sansome St., San Francisco 94111 建造和/或操作一座緊急柴油發電機組消防泵的許可申請。此發電機組將僅在緊急情況下使用來發電。此緊急發電機組將定期接受測試以

確保它能夠在需要時發電。在學校上課日包括任何學校主辦的活動日期期間從上午 7:30 到下午 3:30 之間不會進行測試。

初步評估

本局裁定，提議中的污染源所排放的有毒空氣污染物雖然可能增加健康受損的風險，但其風險程度在可以接受的範圍以內，且該項目將遵守有關空氣污染控制的所有其他適用的規定。因此，本局計劃對提議中的項目發給運行許可證。

更多資訊

如果閣下有興趣了解本局對該提議中的項目所作評估的詳情，閣下可以撥打列在本公告最後的電話號碼致電本局，索取有關的職員報告副本。該資料也可以在本局的網站上查閱或下載：

<http://www.baaqmd.gov/permits/public-notice>

公眾意見徵詢期

公眾有**30**天時間對本提議做出回應。如果閣下希望對提議中的項目發表意見，閣下可以用書面或電郵方式。此外，閣下也可以打電話留言，長度不超過一分鐘。請留下閣下的姓名及電話號碼，以便本局職員可以對閣下的留言做出回應。

如果閣下希望對提議中的項目發表意見，請用下列聯絡方式：

郵寄地址： The Pyramid Center (A/N 28903)
Public Notice Response
BAAQMD
Engineering Division
375 Beale Street, Suite 600
San Francisco, CA 94105
Attn: Alexander Sohn

電郵地址： asohn@baaqmd.gov

電話號碼： (415) 749-5087

本項目的公眾意見徵詢期將於 **2018 年 01 月 12 日** 結束。