



BAY AREA
AIR QUALITY
MANAGEMENT
DISTRICT

AVISO PÚBLICO

2 de junho de 2022

PARA: Pais e responsáveis por crianças matriculadas nas seguintes escolas:

**Hall Middle School
Tamiscal High School**

Todos os vizinhos residenciais e comerciais localizados num raio de 1.000 pés (aprox. 300 metros) das fontes de poluição do ar propostas, sejam novas ou modificadas, conforme listado abaixo.

DE: Bay Area Air Quality Management District

ASSUNTO: Permissão n.º 649100 solicitada para as seguintes fontes de poluição do ar:

**Gerador a diesel de prontidão em caso de emergência
Estação de Bombeamento de Larkspur
do Distrito Sanitário de Ross Valley
200 Doherty Drive, Larkspur, CA 94939**

O Bay Area Air Quality Management District (ou “Distrito do Ar”) é uma agência local que regula as fontes fixas de poluição do ar, tais como fábricas, parques industriais e postos de abastecimento.

Sempre que uma permissão é solicitada para uma fonte de substâncias tóxicas e poluentes do ar, seja ela nova ou modificada, que estiver localizada num raio de 1.000 pés (aprox. 300 metros) de uma escola, a lei estadual exige que o público seja avisado. A título de cumprimento, distribuimos ou enviamos por correio um Aviso Público endereçado aos pais e responsáveis por alunos matriculados nas escolas localizadas até ¼ de milha (400 metros) de distância, assim como todos os moradores e casas de comércio ou empresas localizadas num raio de 1.000 pés (aprox. 300 metros) das fontes propostas.

Você está recebendo o presente Aviso Público porque uma permissão foi solicitada junto ao Distrito para as fontes de poluentes do ar indicadas acima. A seguir, uma descrição da avaliação proposta:

A Estação de Bombeamento de Larkspur do Distrito Sanitário de Ross Valley solicitou uma Permissão de Autorização para Construir e/ou Operar um gerador de prontidão em caso de emergência com motor a diesel, que será usado para fins elétricos ou mecânicos durante emergências, sendo operado periodicamente para manutenção, teste de segurança e/ou emissões.

375 Beale Street, Suite 600 • San Francisco, California 94105 • 415.771.6000 • www.BAAQMD.gov

Connect with the
Bay Area Air District:    

AValiação Preliminar

O Distrito avaliou a permissão solicitada para o projeto proposto e, segundo o nosso parecer preliminar, espera-se que o projeto cumpra todos os regulamentos vigentes sobre qualidade do ar, seja do Distrito e de nível estadual e federal, incluindo os riscos à saúde resultantes das emissões de substâncias tóxicas e poluentes do ar. A nova recomendação preliminar é que a permissão seja emitida para o respectivo projeto. Após considerar todos os comentários recebidos, o Distrito tomará uma decisão final.

MAIS INFORMAÇÕES

Quem tiver interesse em receber mais informações, solicite uma cópia do relatório de avaliação do Distrito por telefone, ligando para o número listado no rodapé do presente aviso. As informações também estão acessíveis no website do Distrito:

<http://www.baaqmd.gov/permits/public-notice>

PERÍODO PARA COMENTÁRIOS DO PÚBLICO

O período para o recebimento de comentários do público a respeito dessa proposta é de 30 dias. Se quiser comentar sobre o projeto proposto, poderá fazê-lo por escrito ou por e-mail. Como alternativa, poderá ligar e deixar uma mensagem por telefone com até um minuto de duração. Deixe seu nome e número de telefone para que os funcionários do Distrito possam responder à sua mensagem.

Use as seguintes informações de contato se quiser fazer comentários sobre o projeto proposto:

Endereço para correspondência: Ross Valley Sanitary District, Larkspur
Pump Station (A#649100)
Resposta ao Aviso Público - BAAQMD
Engineering Division
375 Beale Street, Suite 600
San Francisco, CA 94105
Attn: Isis Virrueta

E-mail: ivirrueta@baaqmd.gov

Telefone: (415) 749-5007

O período para comentários do público a respeito desse projeto termina no dia 5 de julho de 2022.