BAY AREA AIR QUALITY MANAGEMENT DISTRICT

公告

2023 年 3 月 30 日

公告對象： 位於離下列提議中的新建或改建空氣污染源 1,000 英呎範圍內的所有居民及商戶。

公告單位： Bay Area Air Quality Management District（灣區空氣質素管理局)

公告事由： 下列空氣污染源的許可證申請 #31232：

應急備用柴油發電機
(Emergency Standby Diesel Generator)
Kaiser Permanente – Regional Lab Annex
914 Marina Way South, Richmond, CA 94804-4804

灣區空氣質素管理局（「空氣局」）是監管工廠、工業場地及汽油站等固定空氣污染源的地方機構。

每當我們收到在離學校場地或負擔過重社區 1,000 英呎範圍內新建或改建有毒空氣污染源的許可證申請時，空氣局法規要求我們通知公眾。 依照該規定，我們向在離提議中的污染源¼英哩範圍內的學校註冊之學生的家長或監護人以及 1,000 英呎範圍內的所有居民及商戶分發或郵寄公告。

閣下收到此公告是因為空氣局收到了有關上述位於負擔過重社區內空氣污染源的許可證申請。提議中的項目說明如下：

Kaiser Permanente – 區域實驗室附屬機構已就由柴油發動機驅動的應急備用發電機申請建造授權及營運許可。該發動機符合美國國家環境保護局和加州空氣資源委員會(EPA/CARB)的 2 級非道路標準。該發動機將燃燒市售的加州低硫柴油。柴油的含硫量將不超過 0.0015%（重量）。

根據空氣局法規第 9-8 條，該來源僅可在緊急情況下運行，每年最多可運行 50 小時，以保證維護和可靠性。

初步評估

空氣局已經評估了擬議專案的許可申請，並初步確定該專案應遵守所有適用的空氣局、州和聯邦空氣品質相關法規，包括有毒空氣污染物排放導致的健康風險。初步建議為該專案發放許可。在考慮所有收到的意見後，空氣局將作出最終決定。

更多資訊

空氣局的社區健康保護計畫的重點是減少負擔過重社區的空氣污染差距。想要獲取您所在社區的空氣局活動方面的更多資訊，請諮詢空氣局網站，網址為：

https://www.baaqmd.gov/community-health

如果您有興趣獲得更多資訊，您可以致電本通知末尾列出的電話號碼，索取空氣局評估報告。亦可瀏覽空氣局網站獲取相關資訊，網址為：

http://www.baaqmd.gov/permits/public-notices

公眾意見徵詢期

公眾有30 天時間對本提議做出回應。 如果閣下希望對提議中的項目發表意見，閣下可以用書面或電郵方式。 此外，閣下也可以打電話留言，長度不超過一分鐘。 請留下閣下的姓名及電話號碼，以便本局職員可以對閣下的留言做出回應。

如果閣下希望對提議中的項目發表意見，請用下列聯絡方式：

郵寄地址： Kaiser Permanente – Regional Lab Annex (A/N #31232)
Public Notice Response
BAAQMD - Engineering Division
375 Beale Street, Suite 600
San Francisco, CA 94105
Attn: Isis Virrueta

電郵地址： ivirrueta@baaqmd.gov

電話號碼： (415) 749-8693

本項目的公眾意見徵詢期將於 **2023 年 5 月 1 日**結束。