BAY AREA AIR QUALITY MANAGEMENT DISTRICT

公告

2023 年 2 月 10 日

公告對象： 位於離下列提議中的新建或改建空氣污染源 1,000 英呎範圍內的所有居民及商戶。

公告單位： 灣區空氣質素管理局

公告事由： 下列空氣污染源的許可證申請 #661080：

式應急柴油引擎消防幫浦
(Stationary Emergency Diesel Engine - Fire Pump)
Extra Space Storage
2390 Mariner Square Drive, Alameda, CA 94501

H

灣區空氣質素管理局（「本局」）是監管工廠、工業場地及汽油站等固定空氣污染源的地方機構。

每當我們收到在離學校場地1,000 英呎範圍內新建或改建有毒空氣污染源的許可證申請時，加州法律要求我們通知公眾。 依照該規定，我們向在離提議中的污染源1/4 英哩範圍內的學校註冊之學生的家長或監護人以及1,000 英呎範圍內的所有居民及商戶分發或郵寄公告。

閣下收到此公告是因為本局收到了有關上述空氣污染源的許可證申請。提議中的項目說明如下：

> ***Extra Space*** 已申請由柴油引擎提供動力的應急備用消防幫浦的建造授權及/或營運許可，該消防幫浦將在緊急情況下用於提供電動或機械作業，並將定期運行以便進行維護、可靠性測試和/或排放測試。

初步評估

空氣局已經評估了擬議專案的許可申請，並初步確定該專案應遵守所有適用的空氣局、州和聯邦空氣品質相關法規，包括有毒空氣污染物排放導致的健康風險。初步建議為該專案發放許可。在考慮所有收到的意見後，空氣局將作出最終決定。

更多資訊

空氣局的社區健康保護計畫的重點是減少負擔過重社區的空氣污染差距。想要獲取您所在社區的空氣局活動方面的更多資訊，請諮詢空氣局網站，網址為：
https://www.baaqmd.gov/community-health

如果您有興趣獲得有關該專案的更多資訊，您可以從空氣局網站獲取空氣局評估報告的副本，網址為：
http://www.baaqmd.gov/permits/public-notices

公眾意見徵詢期

公眾有30 天時間對本提議做出回應。 如果閣下希望對提議中的項目發表意見，閣下可以用書面或電郵方式。 此外，閣下也可以打電話留言，長度不超過一分鐘。 請留下閣下的姓名及電話號碼，以便本局職員可以對閣下的留言做出回應。

如果閣下希望對提議中的項目發表意見，請用下列聯絡方式：

郵寄地址： Extra Space Storage (A/N # 661080)
Public Notice Response
BAAQMD - Engineering Division
375 Beale Street, Suite 600
San Francisco, CA 94105
Attn: Liana Solis

電郵地址： lsolis@baaqmd.gov

電話號碼： (415) 749-5122 語音信箱 #3

本項目的公眾意見徵詢期將於 **2023 年 3 月 13 日**結束。