BAY AREA AIR QUALITY MANAGEMENT DISTRICT

公告

2025年[03]月[25]日

公告對象： 位於離下列提議中的新建或改建空氣污染源1,000 英尺（305 米）範圍內的所有居民及商戶。

公告單位： Bay Area Air Quality Management District （灣區空氣質素管理局)

公告事由： 下列空氣污染源的許可證申請 #709283：

S-1 **受污染沉積物修復 - 乾燥堆場（0.7 英畝）**
採用泡沫抑塵劑 (A-1) 和水霧噴灑 (A-2) 進行消減

S-2 **受污染沉積物修復 – 卸載**
採用泡沫抑塵劑 (A-1) 進行消減

S-3 **受污染沉積物修復 – 攪拌**
採用泡沫抑塵劑 (A-1) 進行消減

S-4 **受污染沉積物修復 – 裝載**
採用泡沫抑塵劑 (A-1) 進行消減

A-1 **泡沫抑塵劑 -** 品牌：Rusmar，型號： RusFoam OC (AC645)

A-2 **水霧噴灑車**

Montezuma Wetlands
1285 Collinsville Road, Suisun City, CA 94585

灣區空氣質素管理局（「空氣局」）是監管工廠、工業場地及汽油站等固定空氣污染源的地方機構。

每當我們收到在距離學校場地 1,000 英尺（305 米）範圍內新建或改建有毒空氣污染源的許可證申請時，加州法律要求我們通知公眾。依照該規定，我們向在距離提議中的污染源 ¼ 英里（402 米）範圍內的學校註冊的學生的家長或監護人以及 1,000 英尺（305 米）範圍內的所有居民及商戶分發或郵寄公告。

閣下收到此公告是因為空氣局收到了有關上述位於負擔過重社區內空氣污染源的許可證申請。提議中的項目說明如下：

Montezuma Wetlands 已申請以下設備的建造授權和/或營運許可，以支持受污染沉積物修復專案。此擬議專案需要修復受先前製氣廠影響的受污染沉積物。受污染沉積物將會在 39 至 43½ 號碼頭附近疏浚，並運送至 Montezuma Wetlands 的材料處理設施。擬議設備將用於乾燥受污染沉積物，直到其含水

量足以將沉積物運到場外進行妥善處置。

初步評估

空氣局已經評估了擬議專案的許可申請，並初步確定該專案應遵守所有適用的空氣局、州和聯邦空氣品質相關法規，包括有毒空氣污染物排放導致的健康風險。初步建議為該專案發放許可。在考慮所有收到的意見後，空氣局將作出最終決定。

更多資訊

空氣局的社區健康保護計畫的重點是減少負擔過重社區的空氣污染差距。想要獲取您所在社區的空氣局活動方面的更多資訊，請諮詢空氣局網站，網址為：

https://www.baaqmd.gov/community-health

如果您有興趣獲得更多資訊，您可以致電本通知末尾列出的電話號碼，索取空氣局評估報告。亦可瀏覽空氣局網站獲取相關資訊，網址為：

http://www.baaqmd.gov/permits/public-notices

公眾意見徵詢期

公眾有 30 天時間對本提議做出回應。如果閣下希望對提議中的項目發表意見，閣下可以用書面或電郵方式。此外，閣下也可以打電話留言，長度不超過一分鐘。 請留下閣下的姓名及電話號碼，以便本局職員可以對閣下的留言做出回應。

如果閣下希望對提議中的項目發表意見，請用下列聯絡方式：

郵寄地址： Montezuma Wetlands (A/N # 709283)
Public Notice Response
BAAQMD - Engineering Division
375 Beale Street, Suite 600
San Francisco, CA 94105
Attn: Alfonso Borja

電郵地址： aborja@baaqmd.gov

電話號碼： (415) 749- 5040

本項目的公眾意見徵詢期將於**2025年[04]月[24]**日結束。