PAUNAWA SA PUBLIKO

Pebrero 20, 2026

PARA SA: Lahat ng mga kapitbahay na pamahayan at negosyo na nasa loob ng 1,000 talampakan (305 m) sa iminumungkahing bago o binagong pinanggalingan ng maruming hangin na nakalista sa ibaba.

MULA SA: Bay Area Air District

TUNGKOL SA: Aplikasyon ng Permit #31312 at Aplikasyon ng Permit #707247 para sa mga sumusunod na pinagmumulan ng polusyon sa hangin:

Aplikasyon Blg. 31312 at Aplikasyon Blg. 707247
(Mga) Nakapirming Diesel na Generator na Pang-emergency
(Emergency Standby Diesel Generator(s))
Amazon Data Services, Inc
8000 Camino Arroyo, Gilroy, CA 95020

Ang Bay Area Air Quality Management District (ang "Bay Area Air District" o "Air District") ay isang lokal na ahensya na kumokontrol sa mga nakapirming pinagmumulan ng polusyon sa hangin tulad ng mga pabrika, industriyal na site, at gasolinahan.

Sa tuwing makakatanggap kami ng aplikasyon sa permiso para sa bago o binagong (mga) pinanggagalingan ng nakakalasong contaminant sa hangin na matatagpuan sa loob ng 1,000 talampakan (305 m) mula sa lugar ng paaralan o sa loob ng labis na naaapektuhang komunidad, hinihiling ng regulasyon ng Air District na pagbigyang-alam ang publiko. Para matugunan ang pangangailangang ito, namimigay o nagpapadala kami ng Pampublikong Abiso sa mga magulang o tagapangalaga ng mga mag-aaral na naka-enroll sa mga paaralang matatagpuan sa loob ng 1/4 na milya (402 m), at lahat ng mga residente at negosyo na matatagpuan sa loob ng 1,000 talampakan (305 m), ng (mga) iminumungkahing pinanggagalingan.

Natatanggap mo ang Pampublikong Abiso na ito dahil may aplikasyon sa permiso na nakahain na sa Air District para sa (mga) natukoy sa itaas na pinanggagalingan ng polusyon sa hangin sa loob ng labis na naaapektuhang komunidad. Ang paglalarawan ng iminumungkahing proyekto ay ang mga sumusunod:

Nag-apply ang ***Amazon Data Services, Inc*** **(A/N 31312)** para sa Awtorisasyon sa Pagpapatayo at/o Pahintulot sa Pagpapatakbo ng walong (8) bagong nakapirming diesel na makina na pang-emergency para paandarin ang mga backup na generator na matatagpuan sa isang bagong data center sa Gilroy, CA. Ang mga backup na generator ay magbibigay ng kuryente sa mga server at mahahalagang sistema ng kaligtasan kung sakaling magkaroon ng pagkawala ng kuryente at/o emergency. Pito (7) sa mga makina ang lalagyan ng mga diesel particulate filter/oxidation catalyst, at anim (6) sa mga ito ay lalagyan din ng mga selective catalytic reduction unit. Maliban sa mga emergency na sitwasyon at mga panahon ng pagsusuri sa emisyon, lilimitahan ang bawat generator sa 50 oras ng pagpapatakbo bawat taon para sa mga layuning may kaugnayan sa pagiging maaasahan o pagpapanatili. Sinusuri ng Air District ang aplikasyong ito kasabay ng Aplikasyon #707247, na para sa labinsiyam (19) na karagdagang nakapirming diesel na makina na pang-emergency.

Nag-apply ang ***Amazon Data Services, Inc*** **(A/N 707247)** para sa Awtorisasyon sa Pagpapatayo at/o Pahintulot sa Pagpapatakbo ng labinsiyam (19) na bagong nakapirming diesel na makina na pang-

emergency para paandarin ang mga backup na generator na matatagpuan sa isang bagong data center sa Gilroy, CA. Ang mga backup na generator ay magbibigay ng kuryente sa mga server at mahahalagang sistema ng kaligtasan kung sakaling magkaroon ng pagkawala ng kuryente at/o emergency. Ang lahat ng 19 na makina ay lalagyan ng mga diesel particulate filter/oxidation catalyst at mga selective catalytic reduction unit. Maliban sa mga emergency na sitwasyon at mga panahon ng pagsusuri sa emisyon, lilimitahan ang bawat generator sa 50 oras ng pagpapatakbo bawat taon para sa mga layuning may kaugnayan sa pagiging maaasahan o pagpapanatili. Sinusuri ng Air District ang aplikasyong ito kasabay ng Aplikasyon #31312, na para sa walong (8) karagdagang nakapirming diesel na makina na pang-emergency.

PAUNANG PAGSUSURI

Sinuri ng Distrito ng Hangin ang paghiling ng pahintulot para sa iminumungkahing proyekto at gumawa ito ng pangunahing pagpapasiya na inaasahan ang proyekto na sumunod sa lahat ng nalalapat na regulasyon ng Distrito ng Hangin, estado, at pederal na pamahalaan na nauugnay sa kalidad ng hangin, kasama ang mga panganib sa kalusugan na nagreresulta mula sa pagbuga ng mga nakakalasong nagpaparumi ng hangin. Ang pangunahing rekomendasyon ay ang pagbibigay ng permiso para sa proyektong ito. Pagkatapos isaalang-alang ang lahat ng komentong natanggap, gagawa ang Distrito ng Hangin ng panghuling pagpapasiya.

KARAGDAGANG IMPORMASYON

Nakatuon ang Programa sa Pagprotekta ng Kalusugan ng Komunidad ng Air District sa pagbabawas ng mga pagkakaiba-iba sa polusyon sa hangin sa mga labis na naaapektuhang komunidad. Para sa higit pang impormasyon sa mga aktibidad ng Air District sa iyong komunidad, sumangguni sa website ng Air District sa:

https://www.baaqmd.gov/community-health

Kung interesado kang makakuha ng higit pang impormasyon, maaari kang humiling ng mga kopya ng ulat ng pagsusuri ng Air District sa pamamagitan ng pagtawag sa Air District sa numero ng teleponong nakalista sa dulo ng abisong ito. Maa-access din ang impormasyong ito sa website ng Air District sa:

http://www.baaqmd.gov/permits/public-notices

PANAHON NG PAG-KOMENTARYO NG PUBLIKO

May 30-araw na panahon ang publiko para sa pagsagot sa mungkahing ito. Kung nais mong mag-komentaryo sa iminungkahing proyekto, maaari mong gawin ito sa pamamagitan ng pagsulat o pag-email. Bilang alternatibo, maaari kang tumawag at mag-iwan ng mensahe hanggang sa isang minuto ang haba. Mangyaring iwanan ang iyong pangalan at numero ng telepono para masagot ang patnugutan ng Distrito ang iyong mensahe.

Mangyaring gamitin ang mga sumusunod na pakikipag-ugnay na impormasyon kung gusto mong mag-komentaryo sa iminungkahing proyekto:

Direksiyon sa koreo: **Amazon Data Services, Inc (A/N 31312 & 707247)**
Public Notice Response
Bay Area Air District - Engineering Division
375 Beale Street, Suite 600
San Francisco, CA 94105
Attn: Cameron Fee

E-mail address: cfee@baaqmd.gov Numero ng Telepono: (415) 749-5008

Ang panahon ng pag-komentaryo ng publiko para sa proyektong ito ay magtatapos sa **Marso 23, 2026.**